




CSI
CERTIFICAZIONE E TESTING

Mod. M02-1

CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



CSI[®]
CERT

Registrazione numero/Registration number

DE/4594/11

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione/Referring to Test Report and Classification Report
n. 0295\DC\REA\12_3 Rev.1, 0295\DC\REA\12_4 Rev. 1 del/dated 04/06/2012

si dichiara che la Società/we declare that the Company

LAMICOLOR S.p.A.
Via Roma, 23 - 12030 CARAMAGNA PIEMONTE (CN) - ITALY

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/has requested on the specimens named

"LAMCO HPL COMPACT STD"

Laminato HPL utilizzato come rivestimento interno di pareti e soffitti con spessore da 6 mm a 20 mm

HPL laminate used as wall and ceiling internal finishes with thickness from 6 mm to 20 mm

le Prove Iniziali, di Tipo (ITT) secondo la norma **EN 438-7: 2005**, in conformità ai punti richiesti dal Produttore, indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo la procedura del Sistema di Attestazione 3 (tre) -

Allegato III della Direttiva 89/106/CEE

the Initial Type Testing according to EN 438-7: 2005 in compliance with the points required by the Manufacturer, included in Annex A of this certificate, according to the procedure of Attestation of Conformity System 3 (three) - Annex III of the 89/106/EEC Directive

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A

The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

07/06/2012

Prima emissione
First issue

//

Ultima emissione
Latest issue

06/06/2017

Scadenza
Expiring



CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com

Registrazione numero/Registration number

DE/4594/11

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A**CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A****“LAMCO HPL COMPACT STD”****Laminato HPL utilizzato come rivestimento interno di pareti e soffitti con spessore da 6 mm a 20 mm***HPL laminate used as wall and ceiling internal finishes with thickness from 6 mm to 20 mm*

In base alle Prove di Iniziali di Tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute
nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

*According to the Initial Type Testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A.,
the results are:*

4.2.2 Reazione al fuoco/ Reaction to fire: C-s1, d0**Condizione d'impiego/ End use condition:****• Fissato meccanicamente su telaio in alluminio/ Mechanically fixed on alumin frame**

07/06/2012

Prima emissione
First issue

//

Ultima emissione
Latest issue

06/06/2017

Scadenza
Expiring